



ПРИБОР ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНЫЙ
ОХРАННЫЙ

"ОРИОН-4Т.3.2"

ПАСПОРТ

ААБВ.425513.004-04.08 ПС

ДСТУ ISO 9001:2009



ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Винница

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор приемо-контрольный охранный «Орион-4Т.3.2» с версией программы or4t32-12 (далее прибор) предназначен для приема сообщений от охранных и параметрических извещателей (шлейфов сигнализации) или других приемо-контрольных приборов; преобразования сигналов; выдачи сообщений для непосредственного восприятия человеком, включением звуковых и световых оповещателей; дальнейшей передачи сообщений протоколов «Мост» и «Селена» по каналам передачи данных GPRS и CSD на пульт централизованного наблюдения; передачи извещений SMS-сообщениями.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол.
ППКО «Орион 4Т3.2»	ААБВ.425513.004-04.08	1
Клавиатура 4ТД	ААБВ.425723.015-03	1
Антенна	АДА – 0068	1
Паспорт	ААБВ.425513.004-04.08 ПС	1
Руководство по эксплуатации	ААБВ.425513.004-04.08/09 РЭ1	1
Руководство пользователя	ААБВ.425513.004-04.08/09 РЭ	1
Аккумулятор	NP7-12 YUASA (рекомендуемый тип)	1 ¹
Комплект ЗИП		
Резистор	0,5 Вт - 3кОм±1%	4
Светодиод	L - 53HD	2
Заглушка	ААБВ.713341.008	1
Предохранитель	ВП2Б-1-3,15 А	1 ³
Предохранитель	ВП2Б-1-0,5 А	1 ²
Комплект ЗИП для среднего ремонта		
Руководство по среднему ремонту	ААБВ.425513.004-04.08/09 РС	1 ¹
Диод	SM4004	2 ¹
Транзистор	BC817	2 ¹
Транзистор	IRF7204	1 ¹
Трансформатор	ТПН 35/15	1 ²

Примечания

1 – поставляется по отдельному заказу;

2 – для исполнения с линейным блоком питания (трансформатор);

3 – для исполнения с импульсным блоком питания («Faraday»);

3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИЯХ

Продукция сертифицирована в Государственном центре сертификации СОН. 01001, г. Киев, ул. Малоподвальная, 5. Сертификат № UA1.018.0034823-14 от 21.05.2014 г., срок действия до 14.05.2019 г.

Сертификат соответствия № UA1.153.0153196-13 от 16.07.2013 г. срок действия до 5.06.2016 г. ОС «Стандарт-Сервис», г. Ивано-Франковск, ул. Симоненко, 1, а/с 181. Согласовано Госспецсвязью (ТКС 07/13-1).

Система Управления Качеством ООО «СБИ» сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001:2009. Сертификат № UA2.011.08460-14 от 15.05.2014 г. срок действия до 14.05.2019 г.

Прибор соответствует требованиям Технических регламентов по электромагнитной совместимости и безопасности низковольтного оборудования. Декларация о соответствии зарегистрирована в ООВ НПКП «Стандарт-Сервис» рег. № UA.TR008.D.00019-11 от 17.06.2011 г., 76006 г. Ивано-Франковск, ул. Симоненко,1.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ

ППКО «Орион-4Т.3.2» ААБВ.425513.004-04.08 версия программы or4t32-12 соответствует техническим условиям ТУ У 19360971.004-99 и признан пригодным для эксплуатации.

Заводской номер прибора указан в правом верхнем углу на титульной странице.

Дата выпуска, штамп ОТК:

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕПРОВЕРКЕ

Прибор, который находится на складе ООО «СБИ» больше 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки _____

Представитель ОТК предприятия _____ М. П.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Прибор не несет угрозу для здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация проводится без принятия дополнительных средств защиты окружающей среды.

После окончания срока службы аккумуляторной батареи, ее утилизация должна проходить согласно действующим правилам утилизации продуктов, которые содержат свинец.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий на протяжении гарантийного срока хранения и гарантийного срока эксплуатации при выполнении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, установленных ТУ У 19360971.004-99.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты выпуска или даты перепроверки прибора (пункт 5).

8 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Ремонт прибора осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно проводится ремонт приборов, в которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались согласно эксплуатационной документации на прибор. На ремонт прибор высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;
- место установки прибора;
- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

ПРЕДПРИЯТИЕ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СБИ"

АДРЕС: 21021 Украина г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8
[http: //www.sbi.ua](http://www.sbi.ua)

По техническим вопросам обращаться в технический отдел:

тел. (0432) 52-30-26
(067) 430-90-42, (050) 445-00-09
e-mail: tb@sbi.ua

По вопросам ремонтов обращаться в службу технического контроля:

тел. (0432) 52-33-59
(067) 433-25-12
e-mail: otk@sbi.ua

По вопросам поставки обращаться в отдел сбыта:

тел. (0432) 52-30-46
(067) 431-84-27, (099) 294-71-27
т/факс. (0432) 52-31-03
e-mail: market@sbi.ua